

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.MX24.B.00332

Серия RU № 0215808

Лист 1 из 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.).
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые, предназначенные для работы в том числе с газообразными средами групп (G), категория оборудования 4:
- с плавающей головкой, с плавающей головкой и температурным компенсатором типов ТП, ХП, КП, ИПТ, вместимостью от 0,2 м ³ до 16 м ³ , рабочее давление от 0,5 МПа до 8 МПа;
- с U-образными трубами типа ТУ, вместимостью от 0,2 м ³ до 16 м ³ , рабочее давление от 0,5 МПа до 6,3 МПа;
- с неподвижными трубными решетками, с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором типов ТНГ, ТКГ, ХНГ, КНГ, ТНВ, ТКВ, КНВ, ККВ, ИНВ, ИКВ, ИНТ, ИКТ, вместимостью от 0,015 м ³ до 40 м ³ , рабочее давление свыше 0,5 МПа до 4 МПа;
- "труба в трубе" типов ТТОН, ТТОР, ТТМ, ТТРМ, вместимостью от 0,02 м ³ до 3,2 м ³ , рабочее давление от 0,5 МПа до 16 МПа.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Д.Г. Кременчуцкий
(инициалы, фамилия)В.В. Корнев
(инициалы, фамилия)

А.А. Комаров

